

МЧС РОССИИ
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 367000 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail: mchspord@dinet.ru
 Отдел НД №7 по (г. Дербент, Дагестанские Огни,
 Дербентскому и Табасаранскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
 г. Дербент, ул. С.Курбанова, 19/6 тел: 4-17-24
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 14/1/10.

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующей МБДОУ Детский сад № 4 «Соколенок». Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №7 по (г. Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 14 от «09» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «28» января 2020 г. по 12 ч. 00 мин. «28» января 2020 г. проведена внеплановая проверка на исполнение пунктов предписания № 3/1/9 от 28.01.2019 г. МБДОУ № 4 Детский сад «Соколенок» г. Дагестанские Огни государственным инспектором ОНД и ПР №7 по (г. Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старшим лейтенантом внутренней службы Казанфаровым Габибом Бахтияровичем совместно с Заведующей МБДОУ Детский сад № 4 «Соколенок» Аллахвердиевой Н.У.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Установить систему пожарной сигнализации, которая обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНИП 21-01-97 п.5.21	01.02.2021 г	
2	На объекте защиты предоставить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта	(п. 61 ППП РФ № 390);	01.02.2021 г	
3	Провести не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	(Пункт 21 ППП);	01.02.2021 г	
4	В помещении котельной установить автоматическую пожарную сигнализацию	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, т. 1-3 НПБ 110-03);	01.02.2021 г	
5	В помещении котельной не предусматриваются сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированными и быст-	(СП 60.13320.2012 п. 6.64);	01.02.2021 г	